



Recomendação da Inspeção - 13254772

Título: SUBST.ISOLAM.TÉRMICO GERAL (272-1247-014)	Status: ENVSAP - Enviado ao SAP	
Local de Instalação: AL02-272-1247-014 - TANQUE PESAGEM DE CLORO	Site: AL02	Área:
Equipamento: 000000000010287093 - TANQUE PESAGEM DE CLORO		
Justificativa da Recomendação: RESGATAR AS CONDIÇÕES BÁSICAS	RBWS	
CTR / Regime: ROTINA	Probabilidade RBWS: 6	
Projeto de Alteração ou Reparo? Não	Severidade RBWS: 6	Data Obrigatória: 24/01/2019 12:04:19
Nota PM: 092000120148	RBWS: 36	Prioridade da Nota: 3

Responsabilidade

Autor: JOSEAR05 - JOSE IVALDO AVILA LINS DE ARAUJO	
Data de Criação: 24/08/2018 09:13:18	Data de Bloqueio do Autor: 31/08/2018 01:59:36
Aprovador Final: JULIAS61 - JULIANO VILAR SAMPAIO	Data da Aprovação Final: 24/09/2018 12:04:19

Atividades

Item	Descrição
10	SUBST.ISOLAM.TÉRMICO GERAL (272-1247-014) EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DE TODO ISOLAMENTO TÉRMICO DO REFERIDO TANQUE, POR APRESENTAR DANOS GENERALIZADO E EXPOSIÇÃO DO SUBSTRATO EM PONTOS LOCALIZADOS COM SINAIS DE DEGELO. MATERIAL: POLIURETANO DE 12" DE ESPESSURA. O ISOLAMENTO TÉRMICO DE 12" DE ESPESSURA DEVERÁ ENVOLVER OS ANEIS DE REFORÇO DO CASCO CILINDRICO.

Anexos

Documento	Descrição	Localização	Criação
ANEXO- REC-13254772	CROQUI	/opt/maximo/doclinks/attachments/recinsp/ANEXO-REC-13254772.pdf	31/08/2018 01:56:19

